

REALISATION DU CENTRE DE COORDINATION DE LA SECURITE DE BOURAIL - CCSB

N°	QUESTIONS AO	REPONSES DU GROUPEMENT MOE
1	Bonjour, Quelle est la date de visite des lieux ? Merci. Cordialement.	En référence à l'article 2.13 du RC : Tout candidat est réputé s'être rendu sur les lieux des prestations pour établir son offre. Pas de visite programmé.
2	Panneaux bifaciaux Le CCTP prévoit des modules monofaciaux. Acceptez-vous des modules bifaciaux , sous réserve de respecter les autres performances et garanties demandées ?	Seuls les modules mono faciaux sont acceptés
3	Fixation en toiture Confirmez-vous que les panneaux photovoltaïques peuvent être installés en surimposition sur la couverture métallique, sur rails fixés à la charpente, la couverture conservant sa fonction d'étanchéité ?	Les panneaux photovoltaïques sont à poser en surimposition de toiture.
4	Raccordement AC Pour le raccordement AC, le CCTP indique le TGBT, tandis que le plan désigne le TD01 RDC CS. Confirmez-vous que le TD01 RDC CS correspond bien au TGBT et non à un autre tableau électrique ?	le raccordement AC se fera au niveau du TD01 et non du TGBT conformément au plan.
5	Indice de protection de l'onduleur Dans la mesure où l'onduleur sera installé dans un local technique fermé, acceptez-vous un indice de protection IP65 pour l'onduleur ?	il est demandé de respecter l'indice de protection demandé au CCTP
6	Visite des lieux Le RC et le CCTP prévoient une reconnaissance des lieux avant la remise de l'offre. Pouvez-vous nous préciser les modalités d'accès au site et nous indiquer si un rendez-vous est nécessaire pour effectuer cette visite ?	En référence à l'article 2.13 du RC : Tout candidat est réputé s'être rendu sur les lieux des prestations pour établir son offre. Pas de visite programmé.
7	Rapport initial de contrôle technique manquant Pouvez-vous nous transmettre la pièce 06, Rapport initial de contrôle technique (RICT) de SOCOTEC, annoncée au sommaire du DCE mais absente du dossier mis à notre disposition ?	Le RICT est en cours de rédaction par le bureau de contrôle, il sera diffusé dès sa réception
8	Bonjour, afin de nous permettre de finaliser notre offre dans les meilleures conditions et de vous transmettre un dossier complet et conforme à vos attentes, nous sollicitons un report du délai de remise des offres d'une semaine supplémentaire. Merci	Pas de délai supplémentaire
9	Après consultation du dossier d'appel d'offres relatif à la réalisation du Centre de Coordination de la Sécurité de Bourail (référence de l'AO : AAO_CCSB_BRL2026), nous souhaitons attirer votre attention sur la composition du lot 15 intitulé « Espaces verts - Aménagements - Clôtures ». En effet, ce n'est pas la première fois que nous constatons le regroupement des prestations de clôtures avec des travaux d'espaces verts et d'aménagements. À ce jour, nous ne comprenons pas la logique qui conduit à associer ces activités, lesquelles relèvent pourtant de corps de métier, de compétences techniques et de moyens d'exécution distincts. En tant qu'entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de clôtures, ce type de regroupement nous semble particulièrement pénalisant pour les entreprises spécialisées, qui se trouvent de fait exclues de la consultation lorsqu'elles ne réalisent pas les autres prestations du lot. Nous vous remercions donc de bien vouloir nous préciser les raisons ayant motivé ce choix de découpage et de nous indiquer si une réponse limitée aux prestations de clôtures pourrait être envisagée. Dans l'hypothèse où votre service n'aurait pas la charge de cette consultation, nous vous remercions par avance de bien vouloir transmettre notre demande au service compétent ou aux personnes en charge de cet appel d'offres.	Choix de la Maitrise d'Ouvrage de faire 1 lot regroupant Espaces verts - Aménagements - Clôtures.
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		